

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej w Goworowicach”

W związku ze złożonym wnioskiem jednego z Wykonawców dot. pytań do przedmiotu zamówienia udzielamy odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt. 1) Poz. 133, 134 wymiana schodów drewnianych – proszę o podanie: rodzaju schodów /proste, zabiegowe itp./ ilości stopni, szerokości biegu, długości barierki oraz rodzaju drewna iglastego /jeśli możliwe zamieszczenie rysunku schodów/

Odp. 1)

Poz. 133 - Schody w kształcie litery L (z 2 biegami i spocznikiem), ilość stopni – 4 i 12, szerokość biegu – 1,3m, barierka jednostronna dług. 6,5m i wys. 1,1m. Materiał: stopnice i spoczniki – buk, pozostałe elementy – sosna.

Poz. 134 - Schody w kształcie litery L (z 2 biegami i spocznikiem), ilość stopni – 5 i 14, szerokość biegu – 1,3m, barierka jednostronna dług. 4,5m i wys. 1,1m. Materiał: stopnice i spoczniki – buk, pozostałe elementy – sosna.

Pyt. 2) Poz. 136 demontaż balkonu z konstrukcji drewnianej – czy dotyczy jedynie demontażu, czy również ponownego montażu z konstrukcji stalowej /niezrozumiały opis pozycji/ jeśli ponowny montaż to proszę o zamieszczenie rysunku.

Odp. 2) Poz. 136 przedmiaru robót budowlanych i instalacji wod-kan. dotyczy tylko demontażu istniejącego balkonu drewnianego o wymiarach 6,65x1,2m.

Pyt. 3) Poz. 4,5,6,7 przedmiaru robót elektrycznych – skrzynki rozdzielcze, tablice rozdzielcze – czy dotyczy jedynie samych skrzynek, tablic czy również zawartych w nich modułów? Jeśli tak proszę o zamieszczenie rysunku.

Odp. 3)

Poz.4 obudowa izolowana z tablicą licznikową 3-fazową drzwiczki wyposażone we wziernik do odczytu licznika materiał poliwęglan IP 44.

Poz.5 obudowa izolowana z rozłącznikiem 3-fazowym wielkości 00/gG 63 A- zabezpieczenie przelicznikowe materiał poliwęglan IP 44. (poz 4+5 może być jedna szafka dwukomorowa z oddzielnymi drzwiczkami –montaż na zewnątrz budynku.

Poz.6 rozdzielnia RNN 2x18 wyposażenie ujęte w innych punktach.

Poz,7 tablica izolowana podtynkowa na min.108 modułów jedno lub dwu drzwiowa wyłącznie na osprzęt modułowy wyposażenie ujęte w innych punktach.